

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-0968/W

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz rozporządzeniami: Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) i Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1782), potwierdza się, że:

KLAPY ODCINAJĄCE TYPU BEK i BR-EI 120 S DO PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia przez przegrody budowlane, o klasie odporności ogniowej EIS 120 wg PN-EN 1363-1: 2001 i PN-EN 1366-2: 2001

produkowane przez firmę

**STRULIK GmbH
Neesbacher Str.13
D-65597 Huenfelden-Dauborn
Niemcy**

wprowadzone do obrotu przez

**Pana Wojciecha Konkę
ul. Białostocka 39/8
93-355 Łódź**

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6662/2007 ważnej do 25.09.2012

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB – w ramach systemu oceny zgodności 1, przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności ITB-0968/W został wydany po raz pierwszy 30.12.2005. Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat ITB-0968/W wydany 30.12.2005 i jest ważny do 25.09.2012, o ile ważny jest dokument odniesienia dla ww. wyrobu, wyrób spełnia wymagania tego dokumentu oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a także system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji


doc. dr Jolanta Gust



DYREKTOR
w/z. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Współpracy z Gospodarką


dr inż. Jan Bobrowicz