



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295



AC 020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI **Nr ITB-0844/W**

Po przeprowadzeniu oceny zgodności oraz inspekcji zakładu produkcyjnego i systemu zakładowej kontroli produkcji (ZKP) Zakład Certyfikacji ITB stwierdza, że:

PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE TYPU BK-326 i BKS 2

o klasie: EIS 90 (typ BK-326) lub EIS 120 (typ BKS 2) wg PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-2:2001, przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej,

wprowadzone do obrotu przez:

Wojciech Konka
ul. Białostocka 39/8
93-355 Łódź

produkowane przez:

STRULIK GmbH
Neesbacher Str.13
D-65597 Huenfelden-Dauborn

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-5056:2006 ważnej do 28.02. 2011

Zakład Certyfikacji ITB potwierdza, że:

- wyniki badań typu wyrobu oraz wprowadzony przez Producenta system ZKP są zgodne z wymaganiami ww. dokumentu odniesienia
- Producent prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań

Zakład Certyfikacji ITB prowadzi ciągle nadzór, ocenę i akceptację ZKP

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 08.09.2004 jest ważny, dopóki ważny jest dokument odniesienia, wyrób spełnia wymagania tego dokumentu oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a także system ZKP

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

doc. dr Jolanta Gust



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki

Warszawa, dnia 18.09.2006